

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации  
Генеральный директор  
Дубовчук О.М.  
«17» сентября 2021 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 17/09/21**  
**объекта и услуг для инвалидов и других МГН**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

**1. Общие сведения об объекте**  
(краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): *Предоставление социальных и медицинских услуг*  
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
- 1.2. Адрес объекта *188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная д. 27*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1330 кв. м.  
- часть здания \_-\_ этажей (или помещение на \_-\_ этаже), \_-\_ кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка 8000 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1999 г, капитального ремонта/реконструкции 2021 г. проектная документация на (вид работы) \_-\_ утверждена / прошла экспертизу в срок
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт \_-\_; реконструкция \_-\_; строительство нового здания \_-\_; иное \_-\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): *Общество с ограниченной ответственностью «Эпоха» (ООО «Эпоха»).*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная д. 27*
- 1.8. Основание для пользования объектом: *Аренда*
- 1.9. Форма собственности: *Частная собственность*
- 1.10. Территориальная принадлежность: -
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): -
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: -

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): *Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания.*
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): *Уход за престарелыми и инвалидами*
- 2.3. Форма оказания услуг: *По месту*
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): *все, кроме детей*
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О, С, Г, У) / нет): *Все категории*
- 2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет): *Да*

### 3. Состояние доступности объекта и услуг

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) От станции метро на автобусе №960 до ж\д станции «Сосново» – автобус №1 до остановки «Островки» - 1100 метров пешком.

От ж\д станции «Девяткино» на электричке Девяткино–Сосново до ж\д станции «Сосново» №1 до остановки «Островки» - 1100 метров пешком.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): да

Необходимые организационные решения: не требуется

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта (метры) 1100

3.2.2 Время движения (пешком, мин) 20

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам: (К, О, С, Г, У)

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам: нет

Необходимые организационные решения: оборудовать ближайшую остановку системой информации о движении транспорта, выделить опасные зоны на пути движения, установка информационных навигационных стенов, выделение безопасной зоны передвижения для пешеходов.

#### 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

| Категория инвалидов                         | Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюса) |       |         |              |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-------|
|                                             | На объекте – по варианту:                                                                             |       | На дому | Дистанционно | ор ва |
|                                             | «А»*                                                                                                  | «Б»** |         |              |       |
| К (передвигающиеся на креслах-колясках)     |                                                                                                       |       |         |              | +     |
| О (нарушения опорно-двигательного аппарата) |                                                                                                       | +     |         |              |       |
| С (нарушение зрения)                        |                                                                                                       | +     |         |              |       |
| Г(нарушение слуха)                          |                                                                                                       | +     |         |              |       |
| У (нарушения умственного развития)          |                                                                                                       | +     |         |              |       |
| Все категории инвалидов***                  |                                                                                                       |       |         |              |       |

\* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания инвалидов (в том числе – не менее одного)

\*\* - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания – обеспечение доступности уровня входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением доступа к услугам, имеющимся в данном здании

\*\*\* - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

**Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они в соответствующих графах знаком плюс (+)

### 3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на «17» сентября 2021 г.\*

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны**                   | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*** |       |       |       |    |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|
|            |                                                             | К                                                                      | О     | С     | Г     | У  |
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                  | ДП-пп                                                                  | ДП-пп | ДУ-пп | ДП    | ДП |
| 2          | Вход (входы) в здание                                       | ВНД                                                                    | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП    | ДП |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДУ-пп                                                                  | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП    | ДП |
| 4          | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)       | ДУ-пп                                                                  | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                           | ВНД                                                                    | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП    | ДП |
| 6          | Система информации и связи (на всех зонах)                  | ДП                                                                     | ДП    | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)           | ДП-пп                                                                  | ДП-пп | ДУ-пп | ДП    | ДП |

\* - указывается дата обследования, при повторном обследовании делается **Вкладыш** к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту; \*\* - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом; \*\*\* - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 5 категорий инвалидов и других МГП: - **ДП** - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); **ДУ-им** - доступно условно (частично) с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); **ДУ-пп** - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); - **ВНД** - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

### 3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «17» сентября 2021 г.\*

| Категория инвалидов                                                     | К     | О     | С     | Г     | У  | Все категории** |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|-----------------|
| Состояние доступности на момент обследования***                         | ВНД   | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |                 |
| Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ: |       |       |       |       |    |                 |
| 1 этапа (неотложных работ)                                              | ВНД   | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-пп | ДП |                 |
| 2 этапа (отложенных работ)                                              | ДУ-пп | ДП-им | ДП-им | ДП    | ДП |                 |
| 3 этапа (итоговых работ)                                                | ДП    | ДП    | ДП    | ДП    | ДП |                 |

\* - аналогично пункту 3.4 (см.)

\*\* - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

\*\*\* - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: **ДП** - доступно полностью; **ДУ-им** - доступно условно (частично) с обеспечением индивидуальной мобильности; **ДУ-пп** - доступно условно (частично) с помощью персонала на объекте; **ДУ-дом** - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); **ДУ-дистант** - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; **ВНД** - временно недоступно

**Примечание:** Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

### 3.6. Объект является приоритетным (да, нет) \_\_\_\_\_

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (\_\_\_\_\_ год), в целевую программу (\_\_\_\_\_ год)

### 3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности \_\_\_\_\_

#### 4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

##### 4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг\*

| Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг                                                                                                                                                                                                                           | Возможный результат доступности | Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс +) |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | К                                                                          | О | С | Г | У |
| <b>1 этап (неотложные мероприятия)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ                                                                                                                                   | ДУ-пп                           | +                                                                          | + | + | + | + |
| 1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)                                                                                                                                                                                                            | ДУ-дом                          |                                                                            |   |   |   |   |
| 1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате                                                                                                                                                                                                                  | ДУ-дистант                      |                                                                            |   |   |   |   |
| Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____года                                                                                                                                                           |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| <b>2 этап (отложенные мероприятия)</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ | ДУ-им                           | +                                                                          | + | + |   |   |
| 2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве                                                            |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 2.2.1 По варианту «А»                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 2.2.2 По варианту «Б»                                                                                                                                                                                                                                                                   | ДП                              |                                                                            |   |   | + | + |
| Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года                                                                                                                                                          |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| <b>3 этап (итоговые мероприятия)</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 3.1 По варианту «А»                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                            |   |   |   |   |
| 3.2 По варианту «Б»                                                                                                                                                                                                                                                                     | ДП                              | +                                                                          | + | + | + | + |
| Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года                                                                                                                                                          |                                 |                                                                            |   |   |   |   |

\*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта» от «17» сентября 2021 г.

**4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется (ненужное зачеркнуть):**

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) требуется / не требуется
- техническая экспертиза требуется / не требуется
- разработка проектно-сметной документации требуется / не требуется
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) требуется / не требуется
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем требуется / не требуется
- рассмотрение на требуется / не требуется  
(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное \_\_\_\_\_

**4.3. Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов (пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):**

Согласованы без замечаний

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласованы с замечаниями и предложениями  
(прилагаются к «дорожной карте» объекта)

Дата « 17 » сентября 2021 г.

Замечания устранены

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**5. Особые отметки**

**Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:**

Сайте организации (адрес) http://epochpans.ru /

Карте доступности (адрес) \_\_\_\_\_

**ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:**

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 17 сентября 2021
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 17 сентября 2021
3. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) 100 штук (в эл. виде)
4. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

5. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг

Технический отчет о проведенном обследовании доступности

(Документы общественного контроля и проч.)

6. Другое \_\_\_\_\_

(Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель



Подпись

Члены комиссии:

Подпись

Подпись

Подпись

Подпись

Генеральный директор

Дубовчук О.М.

ФИО, должность

Управляющая пансионата

Бржиская Н.Б.

ФИО, должность

Главный специалист по уходу

Чистякова М.А.

ФИО, должность

Социальный работник

Григорьева Т.А.

ФИО, должность

Специалист АХЧ

Добряков А.М.

ФИО, должность



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»  
МРОО «АВИП»**



190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.10, лит. А, пом. 6-Н, тел.: +7 (812) 418-30-05  
<https://www.socinspect.ru>, e-mail: [info@socinspect.ru](mailto:info@socinspect.ru)  
ИНН 7801091348, КПП 783901001, ОГРН 1037858019088

## **Акт**

**согласованных с общественным объединением инвалидов мер  
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

**Общество с ограниченной ответственностью "Эпоха"**

**ООО «Эпоха»**

188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная  
д. 27



г. Санкт-Петербург, 2021

АКТ № 1171 от 12.11.2021 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов  
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур  
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения  
реконструкции или капитального ремонта)

**Общество с ограниченной ответственностью "Эпоха"  
ООО «Эпоха»**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

**188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная д. 27**

Сведения об Объекте:

**отдельно стоящее 3х этажное здание, 1330 кв.м;**

**наличие прилегающего земельного участка; 8000 кв.м.**

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **частная;**

Арендодатель: **ООО «Эпоха»;**

Основание для пользования Объектом: **аренда;**

Административно-территориальная подведомственность: **нет;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **нет.**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления  
на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: ОКВЭД- **87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **вместимость 84 человека;**

Форма способа оказания услуг: **на объекте;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Граждане пожилого возраста;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.**

Мы, нижеподписавшиеся,

**Генеральный директор ООО «Эпоха» Дубовчук Ольга Михайловна, действующей на основании Устава с одной стороны, и Начальник отдела «КСДС» Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Якимов Виктор Сергеевич, действующий на основании доверенности №04/10/2021, срок действия до 19.11.2021г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:**

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов: *да, (не соответствует К,О);*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствуют О,С);*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет;* табличка с номером телефона вызова помощи) *да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
звуковой информации: *нет;*  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://epochpans.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

*Помещения, занимаемое организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом.*

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Общество с ограниченной ответственностью "Эпоха"** расположенное по адресу: **188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная д. 27** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (**кроме инвалидов на колясках**) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п                | Категории инвалидов, для которых разработаны меры<br>К, О, С, Г, У | Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | № приказа, дата                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                |
| <b>Основные меры</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| 1                    |                                                                    | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| 1.1                  | К,О,С,Г,У                                                          | <p><b>Приказом № 2 от 29.09.2021г.</b></p> <p>назначены ответственные сотрудники:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>главный специалист по уходу,</i></li> <li>- <i>специалист по уходу (сиделка),</i></li> </ul> <p>для сопровождения МГН и инвалидов, от въездных (входных ворот), до здания, при входе и выходе из здания, перемещения внутри здания, и оказании ситуационной помощи, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.</p> <p><b>(инструктаж проведен 29.09.2021г.)</b></p> <p>Провёл: - <i>управляющий пассивным транспортом Бржеская Н.Б.</i></p>                                  | <p><b>Приказ</b></p> <p><b>№ 2</b></p> <p><b>от</b></p> <p><b>29.09.2021</b></p> |
| 2                    |                                                                    | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| 2.1                  | К,О,С,Г,У                                                          | <p>Принадлежащая организации территория огорожена.</p> <p>Вход в Центр осуществляется с улицы Дорожная.</p> <p>Входной узел оборудован входной калиткой, въездными (входными воротами).</p> <p>Установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Размещена информация с ном. тел.</p> <p>Отсутствует рельефно-тактильная, на контрастном фоне, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения. Пешеходные дорожки на территории от ворот до территории парковочной зоны здания имеют грунтовое покрытие. Территория у здания твердое покрытие. Имеются места отдыха со скамейками. Сиденья имеют опору для спины.</p> |                                                                                  |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |           | <p>Сиденья имеют не менее одного подлокотника.</p> <p>Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем не менее 1/3 глубины сиденья.</p> <p>Столбы наружного освещения располагаются за пределами полосы движения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| 2.2 | О,С,Г,У   | <p><b>Главный вход в здание</b></p> <p>На входном узле над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Установлена кнопка вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Наружный лестничный марш не оборудован опорными поручнями по <b>ГОСТ Р 51261-2017</b></p> <p>Лестничные марши имеют контрастную маркировку краевых ступеней.</p> <p>Установлена на контрастном фоне, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Установлена пиктограмма о доступности для инвалидов по слуху, по зрению.</p> <p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери</p> <p>Дверной проём в свету не имеет контрастную маркировку.</p> <p>Завышен порог входной двери: 0,04м.</p> |                                                    |
| 2.3 | К         | <p><b>Подъёмник.</b></p> <p>Ведётся монтаж подъемника.</p> <p>Установлена пиктограмма на запасном выходе о доступности для инвалидов на креслах колясках.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| 2.4 | К,О,С,Г,У | <p>Перемещение по территории, преодоление лестничного марша на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)</p> <p>организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Приказ<br/>№ 2<br/>от<br/>29.09.2021</b></p> |
| 3   |           | <p><b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 3.1 | К,О,С,Г,У | <p>Пути перемещения внутри здания, коридоры доступны.</p> <p>Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 3.2 | О,С,Г,У   | <p><b>Межэтажный лестничный марш.</b></p> <p><b>Двери ведущие к междуэтажному лестничному маршу.</b></p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма у выхода на лестничный марш. Ширина одной створки двери 0,60м.</p> <p>Двери двухстворчатые.</p> <p>Перед междуэтажным лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Краевые ступени лестничного марша не имеют противоскользящее покрытие контрастного цвета.</p> <p>Лестничный марш, с внутренней стороны, оборудован металлическими перилами с деревянным поручнем</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |           | Завершающая горизонтальная часть поручня междуэтажного лестничного марша, не вынесена параллельно уровню площадки перед лестничным маршем и длиннее наклонной части лестничного марша на 0,3м.<br>п.6.2.9 СП.59.13330.2016.<br>У основного и запасного выходов установлены пиктограммы "выход из помещения"                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 3.3 | К         | Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъёмные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках к помещениям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 3.4 | О,С,Г,У   | Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Приказ<br>№ 2<br>от<br>29.09.2021 |
| 4   |           | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| 4.1 | К,О,С,Г,У | Зона целевого назначения помещений предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже.<br>В холле установлен информационный пост.<br>Стойка информации обозначена пиктограммой "информация".<br>Высота стойки обслуживания выше нормы 1,1м.<br>Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, предусмотрена зона ожидания с сидячими местами.<br>Отсутствуют тактильные, рельефно-графические, информационные мнемосхемы этажей. На первом этаже размещены стойки - вешалки для верхней одежды.<br>Отсутствует индукционная система. |                                   |
| 4.2 | К,О,С,Г,У | <b>Помещения для проживания.</b><br><b>Комнаты</b><br>Отдельно выделенная доступная для инвалидов комната обозначена тактильной табличкой для инвалидов.<br>Ширина входной двери меньше нормы 0,70м.<br>Для инвалидов в помещении достаточно места для беспрепятственного подхода.<br>Ширина спального помещения для инвалидов 2,0 м (для немощных - 2,5 м).<br>Глубина помещения 2,5 м.<br>В комнате свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами.<br>Помещения не адаптированы для инвалидов по зрению.                 |                                   |
| 4.3 | К,О,С,Г,У | Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Приказ<br>№ 2<br>от 29.09.2021    |
| 5   |           | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| 5.1 | К,О,С,Г,У | <b>Санитарно-гигиеническое помещение в комнате</b><br><b>Универсальная кабина.</b><br>Помещение обозначено пиктограммой доступности для инвалидов. Ширина створки входной двери 0,60м.<br>Габариты санитарно-гигиенического помещения 1,1х1,0м.<br>Отсутствует стационарный откидной опорный поручень возле унитаза. Высота унитаза от пола 0,41м.<br>Расстояние между унитазом и стеной 0,30м.                                                                                                                                                                     |                                   |

|                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                          |           | Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника.<br>Установлен крючок для костылей и одежды<br>Установлена кнопка экстренной помощи.<br>В душевом помещении установлена кнопка вызова помощи.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 6                                        |           | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 6.1                                      | О,С,Г,У   | Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Приказ<br>№ 2<br>от 29.09.2021    |
| 6.2                                      | К,О,С,Г,У | На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <a href="https://epochpans.ru/">https://epochpans.ru/</a> размещена информация о предоставляемых услугах<br>На сайте учреждения размещена контактная информация;<br>- информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема)<br>- версия сайта для слабовидящих граждан<br>- информация о предоставляемых услугах |                                   |
| 6.3                                      | К,О,С,Г,У | Приказом № 2 от 29.09.2021г.<br>назначен ответственный сотрудник учреждения:<br>- системный администратор <i>Ильсова Г.И.</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.                                                                                                                                                                                                           | Приказ<br>№ 2<br>от<br>29.09.2021 |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 7                                        |           | <b>Зона: пути движения к Объекту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 7.1                                      | К,О,С,Г,У | Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта из г. Санкт-Петербург от ст. метро «Парнас» — автобус № 960,<br>от ст. метро «Девяткино» — автобус №859,<br>от ст. метро «Девяткино» железнодорожным транспортом до ст. Сосново, и от ж/д станции «Сосново» — автобусы №1 до остановки «Островки».                                                                                                                                   |                                   |
| 8                                        |           | <b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| 8.1                                      | К,О       | На внутренней территории учреждения, за КПП, имеется оборудованное парковочное место автостоянки для инвалидов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |



Генеральный директор  
ООО «Эпоха»

/ Дубовчук О.М./  
Дата

Начальник отдела  
«КСДС» МРОО «АВИП»



/ Якимов В.С./  
Дата

Акт составлен Лебедевым В.А. инспектором МРОО «АВИП»  
по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга

тел. (812) 418-30-05, 418-30-35

e-mail: [info@socinspect.ru](mailto:info@socinspect.ru)

к Паспорту доступности объекта и услуг № 17/09/21

Дата обследования «17» сентября 2021 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН****ООО «Эпоха»****Наименование объекта****188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Соновое, ул. Дорожная д. 27****Адрес**

| №<br>п/п                           | Структурно-функциональные зоны и элементы                                                                                                                                                                                                                       | Значимые барьеры для инвалидов и МГН*<br>(физические, информационные, организационные)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неотложные мероприятия<br>(1 этап) |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Отложенные мероприятия<br>(2 этап)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                 | <p><b>Территория, прилегающая к зданию</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вход (входы) на территорию</li> <li>- Путь (пути) движения на территории - Лестница наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Автостоянка и парковка</li> </ul> | <p>1.1 Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. (п. 5.1.1 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.2 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). (п. 5.1.3 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.3 Пешеходные пути на участке к объектам проектирования допускаются размещать на одном уровне с проезжей частью при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения, а также условий обеспечения безопасности дорожного движения за счет разделения этих путей дорожной разметкой. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.4 Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. (п. 5.1.7 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.5 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. (п. 5.1.9 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.6 Тактильно-контрастные указатели, выполняющие</p> | <p>1.1 Установка на входе на территорию информационной таблички с наименованием организации, режимом работы объекта, телефоном для вызова помощи и так же кнопок вызова помощи перед преградами движения МГН, в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2016</p> <p>1.2 Установка информационного стенда с указанием направлений движения, расположение входов на объект, режимом работы организации, доступного в том числе для слабовидящих.</p> <p>1.3 Нанесение ограничительной разметки пешеходных путей на пересечении с проезжей</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>функцию предупреждения на покрытия пешеходных путей, следует размещать на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2016)</p> <p>1.7 Места отдыха должны быть оборудованы навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Набор элементов устанавливается заданием на проектирование. (п. 5.3.1 СП 59.13330.2016)</p> | <p>по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)</p> <p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)</p> <p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p> <p>Обеспечение доступной информации для обслуживания граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в</p> | <p>частью.</p> <p>1.4 Установка антискользящего покрытия на пути движения МГН.</p> <p>1.5 Установка тактильно-контрастных наземных указателей перед препятствиями и узлами объекта (входы, лестницы) на путях движения МГН по прилегающей территории объекта, в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2016.</p> <p>1.6 Оборудование мест отдыха для инвалидов в соответствии с п. 5.3.1 СП 59.13330.2016 в рамках текущего ремонта.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | <p>индивидуальных памятках)</p> <p>Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект</p> <p>(к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика</p> <p>Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг</p> |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | <p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница (наружная)</li> <li>- Пандус (наружный)</li> <li>- Входная площадка (перед дверью)</li> <li>- Дверь (входная)</li> <li>- Тамбур</li> </ul> | <p>2.1 Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. (п. 5.1.14 СП 59.13330.2016)</p> <p>2.2 В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)</p> | <p>См. п. 1.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>2.1 Приобретение мобильного лестничного подъемника / подъемной платформы в рамках адаптации до проведения капитального ремонта.</p> <p>2.2 Замена порогов на входах в здание / Приобретение приставных инвентарных пандусов, в соответствии с п.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. <b>Путь движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul> | <p>3.1 Участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм. (п. 6.2.3 СП 59.13330.2016)</p> <p>3.2 Полотно двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. (п. 6.2.23 СП 59.13330.2016)</p> | <p>См. п. 1.1</p> | <p>6.1.5 СП 59.13330.2016.</p> <p>3.1 Установка предупреждающих тактильных/ контрастных полос на покрытии пола, перед дверными проемами, стационарными препятствиями, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами и поворотами, на пути движения МГН.</p> <p>3.2 Выделение дверей на путях эвакуации контрастным по отношению к стене цветом, в соответствии с п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.</p> |
| <p>4. <b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания)</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> <li>- Прилавочная форма обслуживания</li> <li>- Форма</li> </ul>                                                                                                          | <p>4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). (п. 6.4.1 СП 59.13330.2016)</p> <p>4.2 Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться на расстоянии от боковой стены не менее 0,6 м. (п. 6.4.3 СП 59.13330.2016)</p>                                                                       | <p>См. п. 1.1</p> | <p>4.1 Выделение контрастными цветами оборудования (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.) в местах предоставления услуги МГН на объекте.</p> <p>4.2 Перевешать дверь либо ручку двери, таким образом,</p>                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>обслуживания с перемещением по маршруту</p> <p>- Кабина индивидуального обслуживания</p> <p><b>Жилые помещения</b></p> <p><b>Места приложения труда</b></p> | <p>4.3 При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная тактильная или тактильно-звуковая мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа. (п. 8.1.6 СП 59.13330.2016)</p> <p>4.4 На основных путях движения в соответствии с заданием на проектирование устраиваются направляющие тактильно-контрастные указатели, шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм. (п. 8.1.6 СП 59.13330.2016)</p> <p>4.5 Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м. Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе следует предусматривать высотой 0,85 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016)</p> <p>4.6 Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука. (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016)</p> | <p>что бы расстояние от боковой стены до ручки двери было более 0,6 м.</p> <p>4.3 Установка тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы движения на доступном входе в здание, на расстоянии 2-4м от входа в соотв. с п. 8.1.6 СП 59.13330.2016</p> <p>4.4 Обустройство направляющий тактильно-контрастных указателей шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм на основных путях движения в здании.</p> <p>4.5 Обустройство мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, низко расположенными прилавками в соответствии с требованиями п. 8.1.7 СП 59.13300.2016</p> <p>4.6 Установка переносной индукционной петли в местах обслуживания МГН, в соответствии с п. 8.1.7 СП</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59.13330.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | См. п. 1.1 | 5.1 В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)<br>5.2 Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: ширина - 2,2, глубина - 2,25. (п. 6.3.3 СП 59.13330.2016)<br>5.3 Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. (п. 6.3.5 СП 59.13330.2016)<br>5.4 Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м (п. 6.3.5 СП 59.13330.2016)<br>5.5 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (п. 6.3.6 СП 59.13330.2016) | 5.1 Обустройство откидных поручней внутри санузла в рамках текущего ремонта<br>5.2 Установка в доступной душевой сидения для инвалидов на высоте не более 0,48 м, ручной душ, настенные поручни.<br>5.3 Установка на двери доступных санитарно-бытовых помещений рельефных табличек, в том числе со шрифтом Брайля на высоте 1,5м |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6.</b></p> <p><b>Система информации на объекте</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексность)</li> <li>- единообразие и непрерывность</li> <li>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</li> </ul> <p><b>Сайт организации</b></p> | <p>6.1 В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>См. п. 1.1</p> | <p>6.1 Установка указателей направления к местам предоставления услуг и доступным элементам для МГН в здании.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>7.</b></p> <p><b>Пути движения к объекту от остановки</b></p>                                                                                                                                                                                   | <p>7.1 Самостоятельно МГН могут попасть на объект по безопасному пути от ближайшей остановки общественного транспорта, станции метро.</p> <p>7.2 Остановка оборудована навесом, имеет необходимую нишу для расположения кресла коляски. Асфальтовое покрытие должно быть ровное, без перепадов высот и естественных преград движению.</p> <p>7.3 На пути от остановки до входа должна присутствовать информационная поддержка для МГН, которая помогла бы для ориентации и быстрого обнаружения объекта представителями МГН, в частности инвалидам по зрению.</p> <p>7.4 На пешеходных переходах светофоры рекомендуются оборудовать системой звуковой сигнализации.</p> <p>7.5 Отдельностоящие объекты, которые являются источником опасности на пути движения инвалидов по зрению, должны быть выделены.</p> | <p>См. п. 1.1</p> | <p>7.1 Сообщить в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о необходимости рассмотреть возможность обустройства остановки общественного транспорта вблизи объекта для удобства МГН.</p> <p>7.2 Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудовать остановку навесом.</p> <p>7.3 Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>7.6 На пути движения инвалидов тротуары должны быть оборудованы съездами на проезжую часть</p> <p>7.7 Места пересечения путей движения от остановки с выездами из дворовых территорий, должны быть оборудованы средствами предупреждения.</p> <p>7.8 На пути движения инвалидов должны присутствовать предупреждающие тактильные указатели о съездах с тротуара на проезжую часть.</p> <p>7.9 Путь движения инвалидов при пересечении с путем движения транспортных средств должен иметь ограничительную разметку и элементы для заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода.</p> | <p>установки информационных стендов, для информирования инвалидов, в том числе по зрению, о пути движения к объекту от остановки.</p> <p>7.4 Сообщить в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о необходимости добавить на светофоры системы звуковой сигнализации.</p> <p>7.5 Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости контрастного/ тактильного выделения препятствий на пути движения от остановки к объекту.</p> <p>7.6 Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудования съездов с тротуара для на пути движения инвалидов к объекту от остановки общественного транспорта.</p> <p>7.7 Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Петербурга о необходимости оборудования пешеходного пути средствами предупреждения о возможной опасности около автомобильных выездов.</p> <p>7.8 Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудования пешеходных переходов тактильными средствами предупреждения о возможной опасности.</p> <p>7.9 Сообщить в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о необходимости нанесения ограничительной разметки на пешеходных переходах и установке элементов заблаговременного предупреждения о местах перехода.</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Приложение № 3

к Паспорту доступности объекта и услуг № 17/09/21

Дата формирования «17» сентября 2021 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)**

ООО «Эпоха»

Наименование объекта

188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная д. 27

Адрес

| №№<br>п/п | Наименование мероприятий<br>(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг) | Категории МГН<br>(буквенное обозначение) | Срок<br>исполнения<br>(и этап работы*) | Документ, которым<br>предусмотрено<br>исполнение мероприятия<br>(источник<br>финансирования) | Примечание<br>(дата контроля и<br>результат) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

# 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ В НЕМ УСЛУГ

|   |                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») | К,О,С,Г,У | (3 этап) |  |  |
| 2 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)                                                                                                                                  | К,О,С,Г,У | (3 этап) |  |  |
|   | Реконструкция дорожного полотна в рамках капитального ремонта.                                                                                                                                                                      | К,О       | (3 этап) |  |  |
|   | Приведение высоты бордюров в соответствие требованиям п. 5.1.9 СП 59.13300.2016 при проведении ремонта дорожного покрытия                                                                                                           | С         | (3 этап) |  |  |
|   | Строительство пандуса в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 5.1.14-5.1.16 СП 59.13330.2016.                                                                                                                        | К,О       | (3 этап) |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|
|     | Реконструкция входного тамбура в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 6.1.5- 6.1.8 СП 59.13330.2016                                                                                                                               | К         | (3 этап) |  |  |
|     | Реконструкция санузла в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 6.3.1-6.3.9 СП 59.13330.2016                                                                                                                                         | К,О,С     | (3 этап) |  |  |
|     | Обустройство доступного места в душевой в соответствии с действующими нормами, указанными в п. 6.3.4-6.3.5 СП 59.13330.2016                                                                                                                       | К,О       | (3 этап) |  |  |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту "А"/"Б")                                                                               |           | (2 этап) |  |  |
| 3.1 | По территории объекта                                                                                                                                                                                                                             |           |          |  |  |
|     | Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:                                                                                                                                                                                    |           |          |  |  |
|     | Оборудование мест отдыха для инвалидов в соответствии с п. 5.3.1 СП 59.13330.2016 в рамках текущего ремонта.                                                                                                                                      | К,О,С,Г,У | (2 этап) |  |  |
|     | Установка на входе на территорию информационной таблички с наименованием организации, режимом работы объекта, телефоном для вызова помощи и так же кнопок вызова помощи перед преградами движения МГН, в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2016 | К,О,С,Г,У | (2 этап) |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |           |          |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|
|     | Установка информационного стенда с указанием направлений движения, расположение входов на объект, режимом работы организации, доступного в том числе для слабовидящих.                                           | К,О,С,Г,У | (2 этап) |  |  |
|     | Нанесение ограничительной разметки пешеходных путей на пересечении с проезжей частью.                                                                                                                            | К,О,С,Г,У | (2 этап) |  |  |
|     | Установка антискользящего покрытия на пути движения МГН.                                                                                                                                                         | К,О       | (2 этап) |  |  |
|     | Установка тактильно-контрастных наземных указателей перед препятствиями и узлами объекта (входы, лестницы) на путях движения МГН по прилегающей территории объекта, в соответствии с п. 5.1.10 СП 59.13330.2016. | С         | (2 этап) |  |  |
| 3.2 | По входу в здание                                                                                                                                                                                                |           |          |  |  |
|     | Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:                                                                                                                                                   |           |          |  |  |
|     | Замена порогов на входах в здание / Приобретение приставных инвентарных пандусов, в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2016.                                                                                    | К,О,С     | (2 этап) |  |  |
|     | Приобретение мобильного лестничного подъемника / подъемной платформы в рамках адаптации до проведения капитального ремонта.                                                                                      | К,О       | (2 этап) |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |          |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------|--|--|
| 3.3 | По путям движения в здании                                                                                                                                                                                                      |   |  |          |  |  |
|     | Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:                                                                                                                                                                  |   |  |          |  |  |
|     | Выделение дверей на путях эвакуации контрастным по отношению к стене цветом, в соответствии с п. 6.2.23 СП 59.13330.2016.                                                                                                       | С |  | (2 этап) |  |  |
|     | Установка предупреждающих тактильных/ контрастных полос на покрытия пола, перед дверными проемами, стационарными препятствиями, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами и поворотами, на пути движения МГН. | С |  | (2 этап) |  |  |
| 3.4 | По зоне оказания услуг                                                                                                                                                                                                          |   |  |          |  |  |
|     | Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:                                                                                                                                                                  |   |  |          |  |  |
|     | Установка тактильной или тактильно-звуковой мнемосхемы движения на доступном входе в здание, на расстоянии 2-4м от входа в соотв. с п. 8.1.6 СП 59.13330.2016                                                                   | С |  | (2 этап) |  |  |
|     | Обустройство направляющий тактильно-контрастных указателей шириной от 0,15 до 0,30 м с высотой рифов 4,0 мм на основных путях движения в здании.                                                                                | С |  | (2 этап) |  |  |
|     | Обустройство мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, низко                                                                                                                                 | К |  | (2 этап) |  |  |

|                                                                                                                                                                               |       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--|
| расположенными прилавками в соответствии с требованиями п. 8.1.7 СП 59.13300.2016                                                                                             |       |          |  |
| Установка переносной индукционной плиты в местах обслуживания МГН, в соответствии с п. 8.1.7 СП 59.1330.2016.                                                                 | Г     | (2 этап) |  |
| Выделение контрастными цветами оборудования (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.) в местах предоставления услуги МГН на объекте. | С     | (2 этап) |  |
| Перевешать дверь либо ручку двери, таким образом, что бы расстояние от боковой стены до ручки двери было более 0,6 м.                                                         | К,О   | (2 этап) |  |
| <b>5 По санитарно-гигиеническим помещениям</b>                                                                                                                                |       |          |  |
| Ремонтные работы и приобретение технических средств адаптации:                                                                                                                |       |          |  |
| Обустройство откидных поручней внутри санузла в рамках текущего ремонта                                                                                                       | К,О,С | (2 этап) |  |
| Установка в доступной душевой сидения для инвалидов на высоте не более 0,48 м, ручной душ, настенные поручни.                                                                 | К,О   | (2 этап) |  |
| Установка на двери доступных санитарно-бытовых помещений рельефных табличек, в том числе со шрифтом                                                                           | С     | (2 этап) |  |

|     |                                                                                                                                                                                                       |           |          |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|--|
|     | Брайля на высоте 1,5м                                                                                                                                                                                 |           |          |  |  |  |
| 3.6 | По системе информации                                                                                                                                                                                 |           |          |  |  |  |
|     | Обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов                                                                                                |           |          |  |  |  |
|     | Установка указателей направления к местам предоставления услуг и доступным элементам для МГН в зданиях.                                                                                               | К,О,С,Г,У | (2 этап) |  |  |  |
| 3.7 | По путям движения к объекту                                                                                                                                                                           |           |          |  |  |  |
|     | Сообщить в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о необходимости рассмотреть возможность обустройства остановки общественного транспорта вблизи объекта для удобства МГН.  | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |  |
|     | Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудовать остановку навесом.                                                                                                 | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |  |
|     | Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости установки информационных стендов, для информирования инвалидов, в том числе по зрению, о пути движения к объекту от остановки. | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |  |
|     | Сообщить в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о необходимости добавить на светофоры системы звуковой сигнализации.                                                      | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|
|  | Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости контрастного/ тактильного выделения препятствий на пути движения от остановки к объекту.                                                                  | С         | (1 этап) |  |  |
|  | Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудования съездов с тротуара для на пути движения инвалидов к объекту от остановки общественного транспорта.                                           | К,О,С     | (1 этап) |  |  |
|  | Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудования пешеходного пути средствами предупреждения о возможной опасности около автомобильных выездов.                                                | С         | (1 этап) |  |  |
|  | Сообщить в комитет по благоустройству Санкт-Петербурга о необходимости оборудования пешеходных переходов тактильными средствами предупреждения о возможной опасности.                                                            | С         | (1 этап) |  |  |
|  | Сообщить в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга о необходимости нанесения ограничительной разметки на пешеходных переходах и установке элементов заблаговременного предупреждения о местах перехода. | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |

## II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

| 1 ** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения | К,О,С     | (1 этап) |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|--|
| 1.1  | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам                                                                                                                                      | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |
| 1.2  | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)                                                                                                                                             | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |
| 1.3  | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)                                                                                                                          | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |
| 1.4  | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте,                                                                                  | К,О,С,Г,У | (1 этап) |  |  |

|     | на информационном стенде, в индивидуальных памятках)                                                                                                                                                |               |          |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--|--|
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С          | (1 этап) |  |  |
| 2   | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)                                                                                                                            |               | нет      |  |  |
| 3   | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате                                                                                                                                  |               | нет      |  |  |
| 3   | Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг                                     | К, О, С, Г, У | (1 этап) |  |  |

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

\*\* - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*:

Приложение в виде акта согласованных мер до проведения капитального ремонта

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий